


Начальнику ОЧС района Биржан сал
Шелкоплясову Д.С от директора
КГУ «ОСШ с.Макпал по району
Биржан сал УО Акмолинской области»



Информация по устранению нарушений по
КГУ «ОСШ с.Макпал ОО по району Биржан сал
УО Акмолинской области»

На основании предписания об устранении нарушений № 55 от 28.07.2023г были
устранены следующие нарушения:

1. Подали заявку на скрутки, зажимы для соединения проводов, а также
проведении опрессовку, спайку и сварку проводов;
2. Заключили договор на установку искрогасителя на трубу котельной школы.

Директор школы:



Жайшикова Ж.А.

